

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 03/05/2013	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.83	48.91	226,774.31
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,403		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		48.86	16.46
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.04	16.81
	Cámara de Válvulas XV 10008		43.52	21.25
Trampa de Recepción		43.77	25.06	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.45	17.96	26,391
ERP Maquinarias (19/10)		17.96	9.18	
ERP Maquinarias (19/5)		17.96	3.83	
ERP El Agustino (50/10)		43.36	8.99	8,024
ERP Carretera Central (50/10)		43.52	8.69	
ERP Gambetta (50/10)		43.72	9.18	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.18	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.89	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.72	4.05	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.18	4.04	
ERP Surco (50/5)		44.92	4.06	
ERP Surco (50/10)		44.48	9.37	
ERP R. Prialé (50/10)		43.39	8.74	
ERP Pachacútec (50/10)		46.42	9.17	
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.89	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.99	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		44.10	18.00	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.36	27.40	32,370
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		954		
(MMPC std)*		34		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	1.00	15.63		
ERM Edegel		43.39	30.32	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.55	0.38		
ERM Edegel 2		43.44	24.70	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		80		
(MMPC std)*		3		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.92	1.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: E. Beretta - C. Huamán		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN