

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 21/05/2013	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		94.87	48.92	255,233.88
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,381		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
	Trampa de Lanzamiento	48.86	14.21	
	Cámara de Válvulas XV 10003	45.46	15.64	
	Cámara de Válvulas XV 10008	41.88	20.51	
Trampa de Recepción	41.87	24.45		
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		41.67	17.98	25,831
ERP Maquinarias (19/10)		17.98	9.20	
ERP Maquinarias (19/5)		17.98	3.79	
ERP El Agustino (50/10)		41.89	8.96	6,183
ERP Carretera Central (50/10)		42.07	8.73	
ERP Gambetta (50/10)		41.74	9.16	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.16	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.84	2.96	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		41.92	4.07	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.20	4.10	
ERP Surco (50/5)		43.86	4.02	
ERP Surco (50/10)		43.35	9.34	
ERP R. Prialé (50/10)		41.93	8.81	
ERP Pachacútec (50/10)		45.84	9.13	
ERP Parques del Agustino (50/5)		41.31	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.96	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		42.86	18.06	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		41.24	27.33	44,240
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,045		
(MMPC std)*		37		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	1.00	32.74		
ERM Edegel		41.82	30.25	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.53	0.35		
ERM Edegel 2		41.87	24.66	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		293		
(MMPC std)*		10		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.84	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: E. Hidalgo - F. Rodriguez		Nombre:	

F-OPE-007_V2

Fecha de Vigencia:07/12/2011

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN