

 <div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>	
Fecha: <b>31/05/2013</b>		Hora: <b>06:00</b>			
<b>1. CITY GATE</b>					
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>			
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>	
City Gate		92.30	49.23	263,323.66	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,607			
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>					
	<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
			<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>	
	Trampa de Lanzamiento		49.17	15.92	
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.50	17.81	
	Cámara de Válvulas XV 10008		41.64	19.33	
	Trampa de Recepción		41.65	23.91	
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>					
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>			
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>	
ERP Maquinarias (50/19)		41.43	17.80	27,885	
ERP Maquinarias (19/10)		17.80	9.17		
ERP Maquinarias (19/5)		17.80	3.80		
ERP El Agustino (50/10)		41.60	8.96	7,495	
ERP Carretera Central (50/10)		41.83	8.67		
ERP Gambetta (50/10)		41.54	9.26		
ERP Gambetta (10/5) <b>[1]</b>		9.26	4.03		
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.15	2.99		
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		41.69	4.09		
ERP Omicrón (10/5) <b>[2]</b>		9.17	4.09		
ERP Surco (50/5)		43.71	4.02		
ERP Surco (50/10)		43.17	9.30		
ERP R. Prialé (50/10)		41.66	8.76		
ERP Pachacútec (50/10)		45.93	9.17		
ERP Parques del Agustino (50/5)		41.05	4.03		
ERP Mochica (10/5) <b>[3]</b>		8.96	3.95		
ERP La Victoria (50/19)		42.66	18.04		
<b>[1]</b> Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. <b>[2]</b> Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. <b>[3]</b> Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.					
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>					
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>			
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>	
<b>ERM Etevensa</b>		41.00	27.39	44,260	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,061			
(MMPC std)*		37			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	-1.18	33.09			
<b>ERM Edegel</b>		41.56	30.40	0	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.47	0.35			
<b>ERM Edegel 2</b>		41.63	24.69	0.00	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		224			
(MMPC std)*		8			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.72	-0.05			
<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>					
<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>		
	Firma:		Firma:		
	Nombre: Miguel Salcedo		Nombre:		
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011			Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN