



1. CITY GATE

2. GASODUCTO TRONCAL

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			43.67	27.30	57,642
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,797			
(MMPC std)*		63			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	79.91			
ERM Edegel			44.63	29.53	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.53	0.61			
ERM Edegel 2			44.68	24.28	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		135			
(MMPC std)*		5			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.15	0.39			

W. Torres

06-05-2014 CALIDDA.xls
Centro de Control