

Fecha: **01/05/2014**

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		84.97	47.15	231,120.39
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,046			
(MMPC std)*	284			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	47.08	17.08
Cámara de Válvulas XV 10003	46.02	22.73
Cámara de Válvulas XV 10008	45.23	25.13
Trampa de Recepción	45.04	26.13

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.07	18.57	19,630
ERP Maquinarias (19/10)	18.57	9.33	
ERP Maquinarias (19/5)	18.57	4.18	
ERP El Agustino (50/10)	45.34	8.96	4,181
ERP Carretera Central (50/10)	45.34	8.78	
ERP Gambetta (50/10)	44.99	9.72	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.72	4.01	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	46.99	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.21	4.10	
ERP Omicrón (10/5) [2]	9.33	4.17	
ERP Surco (50/5)	46.23	3.99	
ERP Surco (50/10)	45.96	9.45	
ERP R. Prialé (50/10)	45.29	9.09	
ERP Pachacútec (50/10)	46.32	9.11	
ERP Parques del Agustino (50/5)	43.89	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.96	3.92	
ERP La Victoria (50/19)	45.83	18.08	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			43.57	27.28	78,418
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,947			
(MMPC std)*		69			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	133.67			
ERM Edegel			45.22	29.53	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.53	0.67			
ERM Edegel 2			45.28	24.33	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		115			
(MMPC std)*		4			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.23	0.43			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre J.López

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN