


<div><div><div><div>Cálidda</div><div>Gas Natural del Perú</div></div></div><div><div>Fecha: 27/05/2014</div><div>Hora: 06:00</div></div></div> <div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		90.56	47.12	294,968.03
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,803		
(MMPC std)*		311		
2. GASODUCTO TRONCAL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		47.03	15.66	
Cámara de Válvulas XV 10003		45.59	19.88	
Cámara de Válvulas XV 10008		43.84	23.02	
Trampa de Recepción		43.45	24.73	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.62	18.58	17,531
ERP Maquinarias (19/10)		18.58	8.91	
ERP Maquinarias (19/5)		18.58	3.86	
ERP El Agustino (50/10)		44.09	8.99	5,462
ERP Carretera Central (50/10)		44.29	8.59	
ERP Gambetta (50/10)		43.41	9.73	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.73	3.99	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.90	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.69	4.14	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.91	4.10	
ERP Surco (50/5)		45.61	4.00	
ERP Surco (50/10)		45.32	9.20	
ERP R. Priale (50/10)		44.17	9.06	
ERP Pachacútec (50/10)		45.91	9.05	
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.57	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.99	3.93	
ERP La Victoria (50/19)		45.15	18.06	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		41.67	27.19	86,177
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,990		
(MMPC std)*		70		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	139.62	0.00		
ERM Edegel		43.89	26.92	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.55	0.67		
ERM Edegel 2		43.94	24.30	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		130		
(MMPC std)*		5		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.19	0.35		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre E. Hidalgo		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		
Página 1 de 1				