



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 21/05/2015
Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		95.07	48.35	70,132.23
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,278		
(MMPC std)*		292		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.36	24.76
Cámara de Válvulas XV 10003		47.10	21.57
Cámara de Válvulas XV 10008		46.10	25.47
Trampa de Recepción [1]		46.23	26.81

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.08	18.63	17,232
ERP Maquinarias (19/10)		18.63	8.61	
ERP Maquinarias (19/5)		18.63	3.75	
ERP El Agustino (50/10)		46.15	9.07	5,572
ERP Carretera Central (50/10)		46.30	8.49	
ERP Gambetta (50/10)		46.13	9.19	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.19	4.05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.24	2.99	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.20	4.07	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.61	4.08	
ERP Surco (50/5)		47.25	3.99	
ERP Surco (50/10)		46.97	8.96	
ERP R. Prialé (50/10)		46.14	9.11	
ERP Pachacútec (50/10)		47.41	9.05	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.70	3.99	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.07	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		46.83	17.98	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.72	27.08	33,786
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		954		
(MMPC std)*		34		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	18.22		
ERM Edegel		46.04	29.46	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.17	0.32		
ERM Edegel 2		46.08	24.75	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		93		
(MMPC std)*		3		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.76	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborador por:

Nombre: J.López

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documents Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007\_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN