

## REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **28/05/2015** Hora: **06:00**

**1. CITY GATE**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		93.96	48.24	72,667.65
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,714			
(MMPC std)*	272			

## 2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento <b>[1]</b>	48.25	23.45
Cámara de Válvulas XV 10003	47.10	21.93
Cámara de Válvulas XV 10008	46.20	25.13
Trampa de Recepción <b>[1]</b>	46.23	26.41

[1] Temperatura máxima del día anterior.

### 3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	46.13	18.57	19,472
ERP Maquinarias (19/10)	18.57	8.68	
ERP Maquinarias (19/5)	18.57	3.75	
ERP El Agustino (50/10)	46.22	9.01	6,394
ERP Carretera Central (50/10)	46.31	8.49	
ERP Gambetta (50/10)	46.23	9.13	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.13	4.01	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.08	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	46.25	4.09	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.68	4.05	
ERP Surco (50/5)	47.27	4.01	
ERP Surco (50/10)	46.99	9.00	
ERP R. Priale (50/10)	46.20	9.09	
ERP Pachacútec (50/10)	47.40	9.03	
ERP Parques del Agustino (50/5)	45.80	4.00	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.01	4.01	
ERP La Victoria (50/19)	46.84	18.01	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10.	[2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP.	[3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.
---	--	--

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			45.59	27.07	43,580
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		985			
(MMPC std)*		35			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	31.21			
ERM Edegel			46.15	27.99	15941.12
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		443			
(MMPC std)*		16			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.17	135.97			
ERM Edegel 2			46.20	24.71	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.00	-0.01			

## 5. EVENTOS OPERATIVOS

**Nota:** Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre M.Salcedo