

**REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN**Fecha: 30/05/2015 Hora: 06:00**1. CITY GATE**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		84.69	48.26	97,691.55
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,793			
(MMPC std)*	275			

**2. GASODUCTO TRONCAL**

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	48.25	25.90
Cámara de Válvulas XV 10003	47.07	21.85
Cámara de Válvulas XV 10008	46.32	25.02
Trampa de Recepción [1]	46.43	26.44

[1] Temperatura máxima del día anterior.

**3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION**

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	46.30	18.64	17,719
ERP Maquinarias (19/10)	18.64	8.70	
ERP Maquinarias (19/5)	18.64	3.75	
ERP El Agustino (50/10)	46.32	9.02	6,234
ERP Carretera Central (50/10)	46.38	8.48	
ERP Gambetta (50/10)	46.42	9.27	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.27	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.08	2.99	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	46.41	4.07	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.70	4.07	
ERP Surco (50/5)	47.29	4.00	
ERP Surco (50/10)	47.02	8.98	
ERP R. Prialé (50/10)	46.30	9.11	
ERP Pachacútec (50/10)	47.37	9.03	
ERP Parques del Agustino (50/5)	45.91	4.01	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.02	4.01	
ERP La Victoria (50/19)	46.88	18.00	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

**4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
<b>ERM Etevensa</b>		45.83	27.07	40,266
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	983			
(MMPC std)*	35			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	1.18	26.70		
<b>ERM Edegel</b>		46.27	27.99	15945.96
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	83.03	0.32		
<b>ERM Edegel 2</b>		46.31	24.58	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.76	-0.01		

**5. EVENTOS OPERATIVOS**

---

---

---

Nota: Los datos  
suministrados son  
operativos

Elaborado por:

Nombre M.Martinez