



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 16/05/2015
Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		94.42	48.21	82,155.55
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,530			
(MMPC std)*	301			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.20	26.42
Cámara de Válvulas XV 10003		46.94	22.06
Cámara de Válvulas XV 10008		45.85	25.75
Trampa de Recepción [1]		45.95	26.95

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.81	18.62	17,700
ERP Maquinarias (19/10)		18.62	8.71	
ERP Maquinarias (19/5)		18.62	3.75	
ERP El Agustino (50/10)		45.95	9.08	5,357
ERP Carretera Central (50/10)		46.13	8.51	
ERP Gambetta (50/10)		45.91	9.16	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.16	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.08	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.93	4.14	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.71	4.10	
ERP Surco (50/5)		47.08	3.75	
ERP Surco (50/10)		46.80	9.03	
ERP R. Prialé (50/10)		45.93	9.10	
ERP Pachacútec (50/10)		47.24	9.03	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.47	3.99	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.08	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		46.65	17.95	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.45	27.09	33,621
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	942			
(MMPC std)*	33			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	18.46		
ERM Edegel		45.81	29.49	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.17	0.41		
ERM Edegel 2		45.86	25.05	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	233			
(MMPC std)*	8			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.84	0.03		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma
Nombre W. Torres

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

Nota: Los datos suministrados son operativos. (*) Calculado por OSINERGMIN