



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 24/05/2015
Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.30	48.35	65,252.26
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,223			
(MMPC std)*	255			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.38	25.66
Cámara de Válvulas XV 10003		47.39	22.13
Cámara de Válvulas XV 10008		46.90	25.39
Trampa de Recepción [1]		47.09	26.68

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.91	18.64	17,726
ERP Maquinarias (19/10)		18.64	9.23	
ERP Maquinarias (19/5)		18.64	3.75	
ERP El Agustino (50/10)		46.85	9.07	5,836
ERP Carretera Central (50/10)		46.79	8.45	
ERP Gambetta (50/10)		47.04	9.22	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.22	4.05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.26	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		47.04	4.10	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.23	4.15	
ERP Surco (50/5)		47.65	4.04	
ERP Surco (50/10)		47.38	9.26	
ERP R. Prialé (50/10)		46.78	9.10	
ERP Pachacútec (50/10)		47.67	9.04	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.46	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.07	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		47.24	18.04	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		46.61	27.09	33,767
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	959			
(MMPC std)*	34			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	17.93		
ERM Edegel		46.81	29.50	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	40			
(MMPC std)*	1			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.17	0.32		
ERM Edegel 2		46.86	24.72	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.72	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborador por:

Nombre: W. Lévano

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

Nota: Los datos suministrados son operativos.
 (*) Calculado por OSINERGMIN