



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 14/05/2015
Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		96.87	48.20	100,956.86
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,692		
(MMPC std)*		272		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.19	24.92
Cámara de Válvulas XV 10003		47.10	22.48
Cámara de Válvulas XV 10008		46.02	26.21
Trampa de Recepción [1]		46.17	27.22

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.98	18.59	19,050
ERP Maquinarias (19/10)		18.59	8.77	
ERP Maquinarias (19/5)		18.59	3.76	
ERP El Agustino (50/10)		46.06	9.07	5,667
ERP Carretera Central (50/10)		46.23	8.50	
ERP Gambetta (50/10)		46.05	9.18	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.18	4.05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.07	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.14	4.19	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.77	4.05	
ERP Surco (50/5)		47.21	3.99	
ERP Surco (50/10)		46.91	9.06	
ERP R. Prialé (50/10)		46.04	9.08	
ERP Pachacútec (50/10)		47.40	9.04	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.62	3.98	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.07	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		46.74	17.93	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.71	27.07	33,295
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		938		
(MMPC std)*		33		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	1.15	17.96		
ERM Edegel		45.98	29.58	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.17	0.41		
ERM Edegel 2		46.01	25.02	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.84	0.03		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre M.Martinez

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN