

Fecha: **10/05/2015**Hora: **06:00****1. CITY GATE**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		101.96	48.21	185,297.32
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,768			
(MMPC std)*	239			

**2. GASODUCTO TRONCAL**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.22	27.00
Cámara de Válvulas XV 10003		47.34	23.10
Cámara de Válvulas XV 10008		46.88	26.49
Trampa de Recepción [1]		47.08	27.17

[1] Temperatura máxima del día anterior.

**3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.90	18.61	16,799
ERP Maquinarias (19/10)		18.61	9.36	
ERP Maquinarias (19/5)		18.61	3.76	
ERP El Agustino (50/10)		46.85	9.10	5,201
ERP Carretera Central (50/10)		46.86	8.45	
ERP Gambetta (50/10)		47.04	9.14	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.14	4.04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.13	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		47.02	4.15	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.36	4.14	
ERP Surco (50/5)		47.61	4.04	
ERP Surco (50/10)		47.33	9.32	
ERP R. Prialé (50/10)		46.78	9.13	
ERP Pachacútec (50/10)		47.62	9.03	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.44	4.00	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.10	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		47.20	17.96	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

**4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
<b>ERM Etevensa</b>		46.63	27.06	33,561
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	867			
(MMPC std)*	31			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	17.72		
<b>ERM Edegel</b>		46.80	29.58	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.17	0.32		
<b>ERM Edegel 2</b>		46.84	24.62	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.92	0.03		

**5. EVENTOS OPERATIVOS**

---

---

**Nota:** Los datos suministrados son operativos**Elaborado por:**

Firma

Nombre

W. Torres

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.