

**REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN**Fecha: **11/05/2015**Hora: **06:00****1. CITY GATE**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		103.24	48.22	165,991.91
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	4,588			
(MMPC std)*	162			

**2. GASODUCTO TRONCAL**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.21	28.62
Cámara de Válvulas XV 10003		47.39	23.58
Cámara de Válvulas XV 10008		47.11	26.75
Trampa de Recepción [1]		47.39	27.11

[1] Temperatura máxima del día anterior.

**3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		47.14	18.52	19,120
ERP Maquinarias (19/10)		18.52	9.30	
ERP Maquinarias (19/5)		18.52	3.76	
ERP El Agustino (50/10)		47.00	9.07	4,951
ERP Carretera Central (50/10)		46.91	8.52	
ERP Gambetta (50/10)		47.41	9.23	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.23	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.11	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		47.29	4.12	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.30	4.14	
ERP Surco (50/5)		47.67	4.01	
ERP Surco (50/10)		47.39	9.30	
ERP R. Prialé (50/10)		46.92	9.11	
ERP Pachacútec (50/10)		47.66	9.04	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.61	3.99	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.07	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		47.27	17.95	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

**4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
<b>ERM Etevensa</b>		46.94	27.08	33,510
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	799			
(MMPC std)*	28			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	17.40		
<b>ERM Edegel</b>		46.98	29.58	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.14	0.35		
<b>ERM Edegel 2</b>		47.02	24.62	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.88	0.00		

**5. EVENTOS OPERATIVOS**

---

---

**Nota:** Los datos suministrados son operativos**Elaborado por:**

Firma

Nombre **W. Torres**

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007\_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(\*) Calculado por OSINERGMIN