

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓNFecha: 31/05/2015 Hora: 06:00**1. CITY GATE**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		91.09	48.19	46,562.74
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,559			
(MMPC std)*	267			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.22	26.34
Cámara de Válvulas XV 10003		47.22	21.84
Cámara de Válvulas XV 10008		46.78	25.04
Trampa de Recepción [1]		47.00	26.44

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.81	18.65	17,173
ERP Maquinarias (19/10)		18.65	9.00	
ERP Maquinarias (19/5)		18.65	3.74	
ERP El Agustino (50/10)		46.74	9.09	4,860
ERP Carretera Central (50/10)		46.65	8.42	
ERP Gambetta (50/10)		46.95	9.40	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.40	4.06	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.05	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.94	4.08	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.00	4.14	
ERP Surco (50/5)		47.50	4.03	
ERP Surco (50/10)		47.23	9.15	
ERP R. Prialé (50/10)		46.69	9.14	
ERP Pachacútec (50/10)		47.50	9.04	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.34	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.09	4.02	
ERP La Victoria (50/19)		47.10	18.05	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		46.54	27.11	33,263
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,017			
(MMPC std)*	36			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	1.15	17.60		
ERM Edegel		46.70	29.68	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	507			
(MMPC std)*	18			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.20	0.29		
ERM Edegel 2		46.75	25.94	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	165			
(MMPC std)*	6			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.76	0.03		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos**Elaborado por:**Nombre M.Martinez