

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓNFecha: **12/05/2015** Hora: **06:00****1. CITY GATE**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.49	48.19	96,492.69
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,679			
(MMPC std)*	236			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.19	28.18
Cámara de Válvulas XV 10003		47.15	23.25
Cámara de Válvulas XV 10008		46.27	26.53
Trampa de Recepción [1]		46.53	27.33

[1] Temperatura máxima del día anterior.**3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.26	18.51	19,195
ERP Maquinarias (19/10)		18.51	8.76	
ERP Maquinarias (19/5)		18.51	3.76	
ERP El Agustino (50/10)		46.26	9.05	5,827
ERP Carretera Central (50/10)		46.40	8.46	
ERP Gambetta (50/10)		46.57	9.23	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.23	4.01	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.07	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.41	4.11	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.76	4.11	
ERP Surco (50/5)		47.29	4.00	
ERP Surco (50/10)		47.01	9.06	
ERP R. Prialé (50/10)		46.21	9.07	
ERP Pachacútec (50/10)		47.44	9.03	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.82	3.98	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.05	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		46.85	18.01	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.**4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		46.07	27.08	33,145
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	896			
(MMPC std)*	32			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	1.21	17.63		
ERM Edegel		46.18	29.51	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.17	0.38		
ERM Edegel 2		46.22	25.00	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.84	0.03		

5. EVENTOS OPERATIVOS**Nota:** Los datos suministrados son operativos**Elaborado por:**Nombre **M.Martinez**