

 <div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>
Fecha: <b>08/11/2012</b>	Hora: <b>06:00</b>			
<b>1. CITY GATE</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
City Gate		102.25	49.11	234.79
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,280		
(MMPC std)*		222		
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>				
	<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>	
			<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>
	Trampa de Lanzamiento		49.06	17.30
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.08	16.14
	Cámara de Válvulas XV 10008		43.12	18.04
Trampa de Recepción		42.92	21.15	
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>
ERP Maquinarias (50/19)		42.74	18.40	30,394
ERP Maquinarias (19/10)		18.40	9.38	
ERP Maquinarias (19/5)		18.40	3.79	
ERP El Agustino (50/10)		42.85	9.35	11,582
ERP Carretera Central (50/10)		43.37	8.83	
ERP Gambetta (50/10)		42.88	9.02	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.02	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.01	3.12	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		42.99	4.45	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.38	4.07	
ERP Surco (50/5)		44.81	4.08	
ERP Surco (50/10)		44.35	9.38	
ERP R. Prialé (50/10)		43.16	8.45	
ERP Pachacútec (50/10)		46.54	9.10	
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.57	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.35	3.99	
ERP La Victoria (50/19)		43.93	18.04	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
<b>ERM Etevensa</b>		41.52	27.15	78,550
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,623		
(MMPC std)*		57		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	112.23	1.00		
<b>ERM Edegel</b>		42.99	30.09	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.85	1.23		
<b>ERM Edegel 2</b>		43.15	24.11	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.97	1.00		
<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>				
<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: Enrique Beretta		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1