

 <div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>
Fecha: <b>07/11/2012</b>	Hora: <b>06:00</b>			
<b>1. CITY GATE</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
City Gate		102.54	49.13	224,695.16
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,388		
(MMPC std)*		226		
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>				
	<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>	
			<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>
	Trampa de Lanzamiento		49.09	15.53
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.54	16.07
	Cámara de Válvulas XV 10008		44.32	18.09
	Trampa de Recepción		44.38	21.22
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>
ERP Maquinarias (50/19)		44.05	18.45	31,435
ERP Maquinarias (19/10)		18.45	9.39	
ERP Maquinarias (19/5)		18.45	3.79	
ERP El Agustino (50/10)		44.02	9.47	10,686
ERP Carretera Central (50/10)		44.44	8.95	
ERP Gambetta (50/10)		44.33	9.06	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.06	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.01	3.11	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.39	4.47	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.39	4.07	
ERP Surco (50/5)		45.63	4.08	
ERP Surco (50/10)		45.22	9.43	
ERP R. Prialé (50/10)		44.29	8.47	
ERP Pachacútec (50/10)		46.93	9.09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.76	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.47	3.99	
ERP La Victoria (50/19)		44.88	18.02	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
<b>ERM Etevensa</b>		43.54	27.32	57,916
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,725		
(MMPC std)*		61		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	57.88	0.00		
<b>ERM Edegel</b>		44.14	30.07	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.82	1.23		
<b>ERM Edegel 2</b>		44.30	24.13	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.05	0.00		
<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>				
<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: W. Torres - L. Guillen		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1