

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 19/11/2012	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		103.36	49.09	210.86
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		5,997		
(MMPC std)*		212		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		49.05	13.89
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.24	16.24
	Cámara de Válvulas XV 10008		43.60	17.95
	Trampa de Recepción		43.34	21.06
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.43	18.52	20,464
ERP Maquinarias (19/10)		18.52	9.24	
ERP Maquinarias (19/5)		18.52	3.75	
ERP El Agustino (50/10)		43.33	9.46	11,413
ERP Carretera Central (50/10)		43.87	9.16	
ERP Gambetta (50/10)		43.29	9.06	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.06	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.95	3.12	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.50	4.51	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.24	4.07	
ERP Surco (50/5)		45.16	4.10	
ERP Surco (50/10)		44.73	9.46	
ERP R. Prialé (50/10)		43.67	8.45	
ERP Pachacútec (50/10)		46.59	9.09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.09	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.46	3.97	
ERP La Victoria (50/19)		44.36	18.12	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		41.63	27.15	88,366
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,053		
(MMPC std)*		72		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	142.35	1.00		
ERM Edegel		43.47	30.09	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.88	1.26		
ERM Edegel 2		43.63	24.31	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		195		
(MMPC std)*		7		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.09	1.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: Enrique Beretta		Nombre:	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1