

 <div>Cálidda <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			Gerencia Técnica Área de Operaciones
Fecha: 04/11/2012	Hora: 06:00			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		102.77	49.03	200,347.36
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,513		
(MMPC std)*		230		
2. GASODUCTO TRONCAL				
	LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
			Presión (barg)	Temperatura °C
	Trampa de Lanzamiento		49.01	14.26
	Cámara de Válvulas XV 10003		46.68	15.38
	Cámara de Válvulas XV 10008		44.81	17.55
	Trampa de Recepción		44.91	21.16
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.69	18.66	23,439
ERP Maquinarias (19/10)		18.66	9.47	
ERP Maquinarias (19/5)		18.66	3.80	
ERP El Agustino (50/10)		44.46	9.49	10,994
ERP Carretera Central (50/10)		44.97	9.17	
ERP Gambetta (50/10)		44.86	9.11	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.11	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.89	3.10	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.91	4.48	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.47	4.16	
ERP Surco (50/5)		45.98	4.25	
ERP Surco (50/10)		45.60	9.51	
ERP R. Prialé (50/10)		44.76	8.46	
ERP Pachacútec (50/10)		47.05	9.09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.25	4.09	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.49	3.99	
ERP La Victoria (50/19)		45.29	18.10	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.07	27.35	57,714
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,445		
(MMPC std)*		51		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	56.73	0.00		
ERM Edegel		44.63	30.07	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.82	1.20		
ERM Edegel 2		44.78	24.06	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.01	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos	Elaboración - Cálidda		Revisión - Cálidda	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: L. Guillen - W. Torres		Nombre: L. Guillen - W. Torres	
F-OPE-007_V2		Fecha de Vigencia:07/12/2011		Página 1 de 1