



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Gerencia Técnica
 Área de Operaciones

Fecha: 13-Nov-12 Hora: 6:00

1. CITY GATE

LOCACIÓN		PARÁMETROS OPERATIVOS		
		Presión Entrada (barg)	Presión Salida (barg)	Caudal Sm3/h
City Gate		101.97	49.19	221.77
Volumen entregado del día anterior(Mm3 std)	6,429			
(MMPC std)*	227,049			

2. GASODUCTO TRONCAL

Locación		PARÁMETROS OPERATIVOS			
		Presión (barg)		Temperatura	
Trampa de Lanzamiento		49.14		16.37	
Cámara de Válvulas XV 10003		46.45		16.07	
Cámara de Válvulas XV 10008		44.18		18.39	
Trampa de Recepción		44.25		21.45	

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

Locación		PARÁMETROS OPERATIVOS		
		Presión Entrada (barg)	Presión Salida (barg)	Caudal Sm3/h
ERP Maquinarias (50/19)		43.94	18.52	28,258.43
ERP Maquinarias (19/10)		18.52	9.20	
ERP Maquinarias (19/5)		18.52	3.78	
ERP El Agustino (50/10)		43.81	9.53	11,763.76
ERP Carretera Central (50/10)		44.35	8.86	
ERP Gambetta (50/10)		44.20	9.25	
ERP Gambetta (10/4) [1]		9.25	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/3)		49.01	3.09	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.21	4.47	
ERP Omicrón (10/4) [2]		9.20	4.07	
ERP Surco (50/5)		45.48	4.04	
ERP Surco (50/10)		45.07	9.42	
ERP R. Prialé (50/10)		44.14	8.46	
ERP Pachacútec (50/10)		46.85	9.09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.61	4.05	
ERP Mochica (10/4) [3]		9.53	3.99	
ERP La Victoria (50/19)		44.72	18.04	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP.
 [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICIÓN: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACIÓN		PARÁMETROS OPERATIVOS		
		Presión Entrada (barg)	Presión Salida (barg)	Caudal Sm3/h
ERM Etevensa		43.40	27.31	57,711.80
Volumen entregado del día anterior(Mm3 std)	1,819.32			
(MMPC std)*	64			
Presión Diferencial Filtros	AB(mbar) CD(mbar)			
	57.09 0.00			
ERM Edegel		44.00	30.11	0.00
Volumen entregado del día anterior(Mm3 std)	0.00			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB(mbar) CD(mbar)			
	0.82 1.26			
ERM Edegel 2		44.16	24.29	0.00
Volumen entregado del día anterior(Mm3 std)	103.53			
(MMPC std)*	4			
Presión Diferencial Filtros	AB(mbar) CD(mbar)			
	1.09 (2.60)			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos.

Elaboración - Calidda		Revisión - Calidda	
Firma:		Firma:	
Nombre: E. Beretta		Nombre:	