

 <div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>
Fecha: <b>03/11/2012</b>	Hora: <b>06:00</b>			
<b>1. CITY GATE</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
City Gate		99.73	49.13	241,365.69
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,797		
(MMPC std)*		240		
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>				
	<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>	
			<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>
	Trampa de Lanzamiento		49.07	16.14
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.94	15.05
	Cámara de Válvulas XV 10008		42.87	17.22
	Trampa de Recepción		42.96	20.96
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>
ERP Maquinarias (50/19)		42.67	18.49	25,738
ERP Maquinarias (19/10)		18.49	9.40	
ERP Maquinarias (19/5)		18.49	3.79	
ERP El Agustino (50/10)		42.60	9.31	10,491
ERP Carretera Central (50/10)		43.22	8.96	
ERP Gambetta (50/10)		42.93	9.02	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.02	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.94	3.10	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		42.93	4.44	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.40	4.03	
ERP Surco (50/5)		44.61	4.22	
ERP Surco (50/10)		44.15	9.42	
ERP R. Prialé (50/10)		42.92	8.46	
ERP Pachacútec (50/10)		46.38	9.08	
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.29	4.07	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.31	3.99	
ERP La Victoria (50/19)		43.72	18.09	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
<b>ERM Etevensa</b>		42.20	27.27	52,753
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,625		
(MMPC std)*		57		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	49.40	1.65		
<b>ERM Edegel</b>		42.68	30.04	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.82	1.20		
<b>ERM Edegel 2</b>		42.85	24.04	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		156		
(MMPC std)*		6		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.97	2.56		
<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>				
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>				
<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: Fabio Rodriguez		Nombre:	
F-OPE-007_V2	Fecha de Vigencia:07/12/2011			Página 1 de 1