

 <div><b>Cálidda</b> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div>	<b>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</b>			<b>Gerencia Técnica</b> <b>Área de Operaciones</b>
Fecha: <b>01/11/2012</b>	Hora: <b>06:00</b>			
<b>1. CITY GATE</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
City Gate		101.98	48.82	225,004.91
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,617		
(MMPC std)*		269		
<b>2. GASODUCTO TRONCAL</b>				
	<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>	
			<b>Presión (barg)</b>	<b>Temperatura °C</b>
	Trampa de Lanzamiento		48.77	14.77
	Cámara de Válvulas XV 10003		45.62	14.16
	Cámara de Válvulas XV 10008		42.55	16.29
	Trampa de Recepción		42.39	20.66
<b>3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal sm3 / h</b>
ERP Maquinarias (50/19)		42.12	18.47	28,756
ERP Maquinarias (19/10)		18.47	9.40	
ERP Maquinarias (19/5)		18.47	3.78	
ERP El Agustino (50/10)		42.32	9.26	10,692
ERP Carretera Central (50/10)		42.89	8.97	
ERP Gambetta (50/10)		42.35	9.10	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.10	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.65	3.10	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		42.44	4.43	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.40	4.04	
ERP Surco (50/5)		44.27	4.04	
ERP Surco (50/10)		38.20	9.40	
ERP R. Prialé (50/10)		42.64	8.47	
ERP Pachacútec (50/10)		46.04	9.07	
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.03	4.07	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.26	3.99	
ERP La Victoria (50/19)		43.40	18.10	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
<b>4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL</b>				
<b>LOCACION</b>		<b>PARAMETRO OPERATIVOS</b>		
		<b>Presión entrada (barg)</b>	<b>Presión salida (barg)</b>	<b>Caudal Sm3 / h</b>
<b>ERM Etevensa</b>		41.21	27.32	68,681
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,930		
(MMPC std)*		68		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	87.91	-1.68		
<b>ERM Edegel</b>		42.42	30.04	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.88	1.26		
<b>ERM Edegel 2</b>		42.60	24.07	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.01	0.00		
<b>5. EVENTOS OPERATIVOS</b>				
<div></div> <div></div> <div></div>				
<b>Nota:</b> Los datos suministrados son operativos	<b>Elaboración - Cálidda</b>		<b>Revisión - Cálidda</b>	
	Firma:		Firma:	
	Nombre: M.Salcedo-L.Guillen		Nombre:	
F-OPE-007_V2	Fecha de Vigencia:07/12/2011			Página 1 de 1