


<div><div><div><div><div>Calidda</div><div><div>GAS NATURAL DEL PERU</div><div>GAS NATURAL DEL PERU</div></div></div></div><div><div>Fecha: 14/11/2013</div><div>Hora: 06:00</div></div></div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		90.32	47.37	279,313.06
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,506		
(MMPC std)*		265		
2. GASODUCTO TRONCAL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		47.28	16.37	
Cámara de Válvulas XV 10003		46.14	17.12	
Cámara de Válvulas XV 10008		45.11	21.00	
Trampa de Recepción		44.87	22.21	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.94	18.45	18,097
ERP Maquinarias (19/10)		18.45	8.66	
ERP Maquinarias (19/5)		18.45	3.82	
ERP El Agustino (50/10)		45.23	8.94	5,103
ERP Carretera Central (50/10)		45.18	8.62	
ERP Gambetta (50/10)		44.78	9.39	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.39	3.99	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.16	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.04	4.41	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.66	4.11	
ERP Surco (50/5)		46.29	4.03	
ERP Surco (50/10)		46.02	9.01	
ERP R. Prialé (50/10)		45.22	9.02	
ERP Pachacútec (50/10)		46.46	9.10	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.73	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.94	3.93	
ERP La Victoria (50/19)		45.88	18.02	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.79	27.38	62,149
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,817		
(MMPC std)*		64		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	62.74	0.00		
ERM Edegel		45.12	30.60	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.47	0.61		
ERM Edegel 2		45.19	24.70	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		103		
(MMPC std)*		4		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.00	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre J.López		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		
Página 1 de 1				

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN