


<div><div><div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div><div><div>Fecha:</div><div>02/11/2013</div></div><div><div>Hora:</div><div>06:00</div></div></div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		101.98	47.24	221,009.61
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,099		
(MMPC std)*		215		
2. GASODUCTO TRONCAL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		47.18	12.94	
Cámara de Válvulas XV 10003		46.20	17.42	
Cámara de Válvulas XV 10008		45.57	21.49	
Trampa de Recepción		45.45	22.19	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.51	18.79	12,592
ERP Maquinarias (19/10)		18.79	9.13	
ERP Maquinarias (19/5)		18.79	3.81	
ERP El Agustino (50/10)		45.61	9.04	3,695
ERP Carretera Central (50/10)		45.51	8.90	
ERP Gambetta (50/10)		45.40	9.57	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.57	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.06	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.58	4.43	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.13	4.19	
ERP Surco (50/5)		46.44	4.06	
ERP Surco (50/10)		46.18	9.21	
ERP R. Prialé (50/10)		45.59	9.07	
ERP Pachacútec (50/10)		46.50	9.15	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.11	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.04	3.99	
ERP La Victoria (50/19)		46.06	18.02	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.00	27.34	78,317
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,676		
(MMPC std)*		59		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	99.22	1.00		
ERM Edegel		45.52	30.64	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.47	0.58		
ERM Edegel 2		45.59	24.66	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.00	1.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre Erick Hidalgo		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		
Página 1 de 1				

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN