


<div><div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div><div>Fecha: 26/11/2013</div><div>Hora: 06:00</div></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		92.69	47.18	287,717.63
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,226		
(MMPC std)*		290		
2. GASODUCTO TRONCAL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		47.06	5.14	
Cámara de Válvulas XV 10003		45.86	15.87	
Cámara de Válvulas XV 10008		44.11	20.77	
Trampa de Recepción		43.75	22.24	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.87	18.32	18,883
ERP Maquinarias (19/10)		18.32	8.78	
ERP Maquinarias (19/5)		18.32	3.84	
ERP El Agustino (50/10)		44.39	9.07	4,381
ERP Carretera Central (50/10)		44.70	8.64	
ERP Gambetta (50/10)		43.66	9.43	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.43	4.01	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.94	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.96	4.31	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.78	4.11	
ERP Surco (50/5)		45.87	4.11	
ERP Surco (50/10)		45.57	9.07	
ERP R. Prialé (50/10)		44.45	9.09	
ERP Pachacútec (50/10)		46.18	8.94	
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.80	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.07	3.93	
ERP La Victoria (50/19)		45.40	18.02	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.16	27.30	78,228
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,041		
(MMPC std)*		72		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	106.35	1.00		
ERM Edegel		44.15	30.62	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.50	0.64		
ERM Edegel 2		44.20	24.71	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		88		
(MMPC std)*		3		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.03	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre E. Hidalgo		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		
Página 1 de 1				

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN