


<div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>				
Fecha: 12/11/2013 Hora: 06:00				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.39	47.43	223,374.61
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,114		
(MMPC std)*		251		
2. GASODUCTO TRONCAL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		47.37	14.62	
Cámara de Válvulas XV 10003		46.38	16.98	
Cámara de Válvulas XV 10008		45.69	21.22	
Trampa de Recepción		45.65	22.38	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.60	18.45	17,542
ERP Maquinarias (19/10)		18.45	8.77	
ERP Maquinarias (19/5)		18.45	3.81	
ERP El Agustino (50/10)		45.70	9.02	5,019
ERP Carretera Central (50/10)		45.58	8.81	
ERP Gambetta (50/10)		45.58	9.36	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.36	4.01	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.21	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.72	4.38	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.77	4.16	
ERP Surco (50/5)		46.59	4.02	
ERP Surco (50/10)		46.32	9.11	
ERP R. Prialé (50/10)		45.67	9.05	
ERP Pachacútec (50/10)		46.69	9.15	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.23	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.02	3.93	
ERP La Victoria (50/19)		46.19	18.00	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.49	27.31	66,849
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,856		
(MMPC std)*		66		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	71.51	1.68		
ERM Edegel		45.62	30.65	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.47	0.58		
ERM Edegel 2		45.69	24.84	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		250		
(MMPC std)*		9		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.96	0.16		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre E. Beretta		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		
Página 1 de 1				

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN