


<div><div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>				
Fecha: 24/11/2013      Hora: 06:00				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		99.29	47.36	228,461.55
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		5,983		
(MMPC std)*		211		
2. GASODUCTO TRONCAL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		47.29	8.93	
Cámara de Válvulas XV 10003		46.34	16.85	
Cámara de Válvulas XV 10008		45.54	21.26	
Trampa de Recepción		45.37	22.26	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.43	18.43	16,370
ERP Maquinarias (19/10)		18.43	9.21	
ERP Maquinarias (19/5)		18.43	3.85	
ERP El Agustino (50/10)		45.63	8.97	3,668
ERP Carretera Central (50/10)		45.57	8.62	
ERP Gambetta (50/10)		45.32	9.51	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.51	4.01	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.19	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.52	4.36	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.21	4.17	
ERP Surco (50/5)		46.53	4.13	
ERP Surco (50/10)		46.27	9.27	
ERP R. Prialé (50/10)		45.59	9.05	
ERP Pachacútec (50/10)		46.63	8.95	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.14	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.97	3.93	
ERP La Victoria (50/19)		46.13	18.02	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.80	27.32	78,082
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,797		
(MMPC std)*		63		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	54.02	-1.62		
ERM Edegel		45.52	30.71	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.53	0.64		
ERM Edegel 2		45.58	24.77	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		89		
(MMPC std)*		3		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.11	-0.12		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre M.Salcedo		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN