


<div><div><div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div><div><div>Fecha:</div><div>01/11/2013</div></div><div><div>Hora:</div><div>06:00</div></div></div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.49	47.65	253,183.16
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,563		
(MMPC std)*		267		
2. GASODUCTO TRONCAL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		47.56	14.51	
Cámara de Válvulas XV 10003		46.52	17.19	
Cámara de Válvulas XV 10008		45.78	21.33	
Trampa de Recepción		45.79	22.24	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.62	18.67	22,032
ERP Maquinarias (19/10)		18.67	8.86	
ERP Maquinarias (19/5)		18.67	3.81	
ERP El Agustino (50/10)		45.81	9.03	4,680
ERP Carretera Central (50/10)		45.77	8.81	
ERP Gambetta (50/10)		45.73	9.54	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.54	4.01	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.42	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.83	4.41	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.86	4.17	
ERP Surco (50/5)		46.73	3.79	
ERP Surco (50/10)		46.46	9.00	
ERP R. Prialé (50/10)		45.80	9.10	
ERP Pachacútec (50/10)		46.83	9.14	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.34	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.03	3.99	
ERP La Victoria (50/19)		46.32	18.01	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.88	27.40	57,569
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,834		
(MMPC std)*		65		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	98.31	-1.65		
ERM Edegel		45.73	30.59	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.44	0.58		
ERM Edegel 2		45.80	24.69	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		103		
(MMPC std)*		4		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.96	-0.16		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		NombreM. Salcedo		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		
Página 1 de 1				

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN