


<div><div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div><div>Fecha: 04/11/2013</div><div>Hora: 06:00</div></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.08	47.11	249,799.28
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,301		
(MMPC std)*		223		
2. GASODUCTO TRONCAL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		47.03	14.63	
Cámara de Válvulas XV 10003		45.96	17.28	
Cámara de Válvulas XV 10008		45.12	21.51	
Trampa de Recepción		45.08	22.28	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.10	18.39	15,045
ERP Maquinarias (19/10)		18.39	9.13	
ERP Maquinarias (19/5)		18.39	3.80	
ERP El Agustino (50/10)		45.15	9.00	4,376
ERP Carretera Central (50/10)		45.15	8.85	
ERP Gambetta (50/10)		45.03	9.70	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.70	4.01	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.93	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.23	4.40	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.13	4.16	
ERP Surco (50/5)		46.15	4.01	
ERP Surco (50/10)		45.88	9.23	
ERP R. Prialé (50/10)		45.16	9.06	
ERP Pachacútec (50/10)		46.27	9.14	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.63	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.00	3.98	
ERP La Victoria (50/19)		45.75	18.00	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.27	27.37	57,795
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,690		
(MMPC std)*		60		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	53.38	0.00		
ERM Edegel		45.04	30.65	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.53	0.61		
ERM Edegel 2		45.11	24.87	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.07	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div>				
<div>Nota: Los datos suministrados son operativos</div>	<div>Elaborado por:</div> <div>Firma</div> <div>Nombre Erick Hidalgo</div>			
F-OPE-007_V3	Fecha de Vigencia:15/08/2013			
Página 1 de 1				

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN