


<div><div><div><div>Calidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERU</div></div></div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>				
Fecha: 23/11/2013      Hora: 06:00				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		92.85	47.03	273,922.94
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,460		
(MMPC std)*		299		
2. GASODUCTO TRONCAL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		46.94	11.01	
Cámara de Válvulas XV 10003		45.89	16.30	
Cámara de Válvulas XV 10008		44.90	20.75	
Trampa de Recepción		44.70	22.36	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.71	18.36	19,397.61
ERP Maquinarias (19/10)		18.36	8.99	
ERP Maquinarias (19/5)		18.36	3.84	
ERP El Agustino (50/10)		45.00	9.01	4,572.12
ERP Carretera Central (50/10)		45.02	8.70	
ERP Gambetta (50/10)		44.61	9.41	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.41	3.90	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.83	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.84	4.34	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.99	4.06	
ERP Surco (50/5)		46.03	4.12	
ERP Surco (50/10)		45.76	9.15	
ERP R. Prialé (50/10)		44.99	9.06	
ERP Pachacútec (50/10)		46.20	8.94	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.50	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.01	3.92	
ERP La Victoria (50/19)		45.61	18.01	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.68	27.34	58,073
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,940		
(MMPC std)*		69		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	55.70	-1.62		
ERM Edegel		44.90	30.60	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.55	0.64		
ERM Edegel 2		44.97	24.81	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		235		
(MMPC std)*		8		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.11	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre M.Salcedo		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN