


<div><div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div><div>Fecha: 28/11/2013</div><div>Hora: 06:00</div></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		93.19	46.93	328,483.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,890		
(MMPC std)*		314		
2. GASODUCTO TRONCAL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		46.80	13.84	
Cámara de Válvulas XV 10003		45.49	14.66	
Cámara de Válvulas XV 10008		43.78	20.18	
Trampa de Recepción		43.38	22.16	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.50	18.39	18,844
ERP Maquinarias (19/10)		18.39	8.95	
ERP Maquinarias (19/5)		18.39	3.85	
ERP El Agustino (50/10)		44.05	8.96	5,058
ERP Carretera Central (50/10)		44.39	8.71	
ERP Gambetta (50/10)		43.29	9.50	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.50	4.01	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.72	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.60	4.32	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.95	4.05	
ERP Surco (50/5)		45.52	4.12	
ERP Surco (50/10)		45.23	9.15	
ERP R. Prialé (50/10)		44.12	9.02	
ERP Pachacútec (50/10)		45.82	8.94	
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.47	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.96	3.93	
ERP La Victoria (50/19)		45.06	18.01	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		41.74	27.29	78,111
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,067		
(MMPC std)*		73		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	109.17	1.00		
ERM Edegel		43.85	30.59	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.55	0.64		
ERM Edegel 2		43.91	24.80	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		301		
(MMPC std)*		11		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.96	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre E. Hidalgo		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		
Página 1 de 1				

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN