


<div><div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div><div>Fecha: 06/11/2013</div><div>Hora: 06:00</div></div>	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN			
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.45	47.08	275,684.13
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,418		
(MMPC std)*		262		
2. GASODUCTO TRONCAL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		46.99	4.60	
Cámara de Válvulas XV 10003		45.84	16.11	
Cámara de Válvulas XV 10008		44.72	21.31	
Trampa de Recepción		44.41	22.23	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.48	18.37	18,503
ERP Maquinarias (19/10)		18.37	8.91	
ERP Maquinarias (19/5)		18.37	3.81	
ERP El Agustino (50/10)		44.86	9.00	5,562
ERP Carretera Central (50/10)		44.94	8.72	
ERP Gambetta (50/10)		44.36	9.67	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.67	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.90	3.06	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.59	4.37	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.91	4.11	
ERP Surco (50/5)		45.98	4.01	
ERP Surco (50/10)		45.71	9.12	
ERP R. Prialé (50/10)		44.87	9.02	
ERP Pachacútec (50/10)		46.16	9.14	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.34	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.00	3.99	
ERP La Victoria (50/19)		45.56	18.00	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.95	27.32	77,859
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,822		
(MMPC std)*		64		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	101.75	0.00		
ERM Edegel		44.74	30.57	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.47	0.58		
ERM Edegel 2		44.82	24.66	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		113		
(MMPC std)*		4		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.00	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div>				
<div>Nota: Los datos suministrados son operativos</div>	<div>Elaborado por:</div> <div>Firma</div> <div>NombreW. Torres</div>			
F-OPE-007_V3	Fecha de Vigencia:15/08/2013			
Página 1 de 1				

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN