


<div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>				
Fecha: 19/11/2013 Hora: 06:00				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		95.26	47.05	297,691.59
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,298		
(MMPC std)*		293		
2. GASODUCTO TRONCAL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		46.96	8.94	
Cámara de Válvulas XV 10003		45.74	16.91	
Cámara de Válvulas XV 10008		44.26	20.91	
Trampa de Recepción		43.99	22.18	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.04	18.38	19,159.05
ERP Maquinarias (19/10)		18.38	8.72	
ERP Maquinarias (19/5)		18.38	3.81	
ERP El Agustino (50/10)		44.46	8.96	5,039.04
ERP Carretera Central (50/10)		44.62	8.68	
ERP Gambetta (50/10)		43.95	9.42	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.42	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.83	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.15	4.28	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.72	4.15	
ERP Surco (50/5)		45.80	3.78	
ERP Surco (50/10)		45.51	9.07	
ERP R. Prialé (50/10)		44.50	9.02	
ERP Pachacútec (50/10)		46.06	8.98	
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.90	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.96	3.93	
ERP La Victoria (50/19)		45.35	18.01	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.40	27.27	78,006
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,967		
(MMPC std)*		69		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	103.81	0.00		
ERM Edegel		44.28	30.63	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.50	0.64		
ERM Edegel 2		44.34	24.64	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		102		
(MMPC std)*		4		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.96	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre E. Hidalgo		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		
Página 1 de 1				

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN