


<div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>				
Fecha: 20/11/2013 Hora: 06:00				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.42	47.17	257,576.78
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,024		
(MMPC std)*		283		
2. GASODUCTO TRONCAL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		47.09	10.06	
Cámara de Válvulas XV 10003		45.99	16.43	
Cámara de Válvulas XV 10008		44.78	20.94	
Trampa de Recepción		44.39	22.17	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.53	18.44	18,457.54
ERP Maquinarias (19/10)		18.44	8.77	
ERP Maquinarias (19/5)		18.44	3.85	
ERP El Agustino (50/10)		44.96	8.95	4,862.23
ERP Carretera Central (50/10)		45.01	8.65	
ERP Gambetta (50/10)		44.36	9.37	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.37	3.99	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.00	3.06	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.61	4.31	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.77	4.13	
ERP Surco (50/5)		46.12	4.13	
ERP Surco (50/10)		45.84	9.06	
ERP R. Prialé (50/10)		44.97	9.02	
ERP Pachacútec (50/10)		46.31	8.95	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.45	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.95	3.93	
ERP La Victoria (50/19)		45.69	18.00	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.85	27.31	78,135
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,910		
(MMPC std)*		67		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	102.13	0.00		
ERM Edegel		44.84	30.62	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.53	0.61		
ERM Edegel 2		44.90	24.64	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.07	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre E. Hidalgo		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		
Página 1 de 1				

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN