


<div><div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div><div><div>Reporte Diario de Operación</div><div>Fecha: 05/11/2013 Hora: 06:00</div></div></div>					
1. CITY GATE					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
		100.79	47.13	234,685.91	
City Gate					
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,840			
(MMPC std)*		277			
2. GASODUCTO TRONCAL					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión (barg)	Temperatura °C		
		47.06	9.25		
		46.03	16.80		
		45.41	21.43		
Trampa de Lanzamiento		45.48	22.36		
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h	
		ERP Maquinarias (50/19)	45.35	18.38	17,216
		ERP Maquinarias (19/10)	18.38	8.70	
		ERP Maquinarias (19/5)	18.38	3.81	
		ERP El Agustino (50/10)	45.37	9.07	5,841
		ERP Carretera Central (50/10)	45.31	8.76	
		ERP Gambetta (50/10)	45.44	9.62	
		ERP Gambetta (10/5) [1]	9.62	4.00	
		ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	46.93	3.05	
		ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.50	4.40	
		ERP Omicrón (10/5) [2]	8.70	4.09	
		ERP Surco (50/5)	46.26	4.05	
		ERP Surco (50/10)	46.00	9.06	
		ERP R. Prialé (50/10)	45.37	9.05	
		ERP Pachacútec (50/10)	46.34	9.13	
		ERP Parques del Agustino (50/5)	43.91	4.03	
		ERP Mochica (10/5) [3]	9.07	3.99	
		ERP La Victoria (50/19)	45.86	18.00	
		[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.			
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
		44.57	27.38	57,646	
ERM Etevensa					
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,770			
(MMPC std)*		63			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	53.08	0.00			
ERM Edegel		45.34	30.59	0.00	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.50	0.61			
ERM Edegel 2		45.41	24.64	0.00	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		50			
(MMPC std)*		2			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	2.03	0.00			
5. EVENTOS OPERATIVOS					
<div></div> <div></div> <div></div>					
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:			
		Firma			
		Nombre Erick Hidalgo			
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013			

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN

Página 1 de 1