


<div><div><div><div>Cálidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERÚ</div></div></div><div><div>Reporte Diario de Operación</div><div>Fecha: 08/11/2013 Hora: 06:00</div></div></div>					
1. CITY GATE					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
		93.86	46.98	285,264.88	
City Gate					
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,021			
(MMPC std)*		283			
2. GASODUCTO TRONCAL					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión (barg)	Temperatura °C		
		46.87	13.65		
		45.67	15.33		
		44.58	21.09		
		44.59	22.43		
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION					
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h	
		ERP Maquinarias (50/19)	44.49	18.38	18,627
		ERP Maquinarias (19/10)	18.38	8.77	
		ERP Maquinarias (19/5)	18.38	3.82	
		ERP El Agustino (50/10)	44.66	9.02	5,350
		ERP Carretera Central (50/10)	44.74	8.74	
		ERP Gambetta (50/10)	44.55	9.40	
		ERP Gambetta (10/5) [1]	9.40	4.00	
		ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	46.78	3.05	
		ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	44.64	4.34	
		ERP Omicrón (10/5) [2]	8.77	4.12	
		ERP Surco (50/5)	45.80	4.04	
		ERP Surco (50/10)	45.53	9.05	
		ERP R. Prialé (50/10)	44.67	9.04	
		ERP Pachacútec (50/10)	45.99	9.14	
		ERP Parques del Agustino (50/5)	43.11	4.03	
		ERP Mochica (10/5) [3]	9.02	3.99	
		ERP La Victoria (50/19)	45.39	18.03	
		[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.			
		4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL			
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS			
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h	
		43.64	27.35	59,155	
ERM Etevensa					
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,201			
(MMPC std)*		42			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	56.82	0.00			
ERM Edegel		44.53	30.61	0.00	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.44	0.58			
ERM Edegel 2		44.59	24.78	0.00	
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		227			
(MMPC std)*		8			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	1.84	0.00			
5. EVENTOS OPERATIVOS					
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:			
		Firma			
		Nombre J.López			
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013			
Página 1 de 1					

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN