


<div><div><div><div>Calidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERU</div></div></div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>				
Fecha: 16/11/2013 Hora: 06:00				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		88.62	47.16	310,307.13
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,590		
(MMPC std)*		268		
2. GASODUCTO TRONCAL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		47.04	14.80	
Cámara de Válvulas XV 10003		45.75	17.16	
Cámara de Válvulas XV 10008		44.10	20.69	
Trampa de Recepción		43.73	22.20	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.85	18.43	19,439
ERP Maquinarias (19/10)		18.43	8.70	
ERP Maquinarias (19/5)		18.43	3.81	
ERP El Agustino (50/10)		44.34	8.90	5,167
ERP Carretera Central (50/10)		44.52	8.62	
ERP Gambetta (50/10)		43.66	9.43	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.43	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.93	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.95	4.31	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.70	4.07	
ERP Surco (50/5)		45.77	4.14	
ERP Surco (50/10)		45.48	9.02	
ERP R. Prialé (50/10)		44.40	9.01	
ERP Pachacútec (50/10)		46.08	8.97	
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.77	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.90	3.93	
ERP La Victoria (50/19)		45.31	17.98	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.15	27.30	78,097
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,995		
(MMPC std)*		70		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	104.37	0.00		
ERM Edegel		44.14	30.60	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.47	0.61		
ERM Edegel 2		44.20	24.69	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		89		
(MMPC std)*		3		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.92	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre J.López		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN