


<div><div><div><div>Calidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERU</div></div></div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>				
Fecha: 09/11/2013 Hora: 06:00				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		96.68	46.89	268,706.81
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,108		
(MMPC std)*		286		
2. GASODUCTO TRONCAL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		46.80	13.66	
Cámara de Válvulas XV 10003		45.64	16.03	
Cámara de Válvulas XV 10008		44.54	20.80	
Trampa de Recepción		44.24	22.29	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.31	18.44	18,883
ERP Maquinarias (19/10)		18.44	8.94	
ERP Maquinarias (19/5)		18.44	3.82	
ERP El Agustino (50/10)		44.71	9.00	4,956
ERP Carretera Central (50/10)		44.73	8.71	
ERP Gambetta (50/10)		44.18	9.42	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.42	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.70	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.42	4.38	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.94	4.14	
ERP Surco (50/5)		45.79	4.07	
ERP Surco (50/10)		45.52	9.17	
ERP R. Prialé (50/10)		44.71	9.05	
ERP Pachacútec (50/10)		45.95	9.14	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.15	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.00	3.99	
ERP La Victoria (50/19)		45.38	18.05	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.78	27.33	77,916
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,861		
(MMPC std)*		66		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	101.55	0.00		
ERM Edegel		44.57	30.55	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.44	0.53		
ERM Edegel 2		44.64	24.73	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.84	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre W. Torres		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN