


<div><div><div><div><div>Calidda</div><div><div>GAS NATURAL DEL PERU</div><div>GAS NATURAL DEL PERU</div></div></div></div><div><div>Fecha: 17/11/2013</div><div>Hora: 06:00</div></div></div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		92.99	46.92	242,531.41
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,711		
(MMPC std)*		308		
2. GASODUCTO TRONCAL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		46.84	14.84	
Cámara de Válvulas XV 10003		45.77	17.08	
Cámara de Válvulas XV 10008		44.73	20.69	
Trampa de Recepción		44.35	22.18	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.48	18.45	19,674
ERP Maquinarias (19/10)		18.45	8.98	
ERP Maquinarias (19/5)		18.45	3.81	
ERP El Agustino (50/10)		44.89	9.06	4,526
ERP Carretera Central (50/10)		44.83	8.70	
ERP Gambetta (50/10)		44.24	9.45	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.45	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.74	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.59	4.34	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.98	4.13	
ERP Surco (50/5)		45.93	4.10	
ERP Surco (50/10)		45.66	9.18	
ERP R. Prialé (50/10)		44.90	9.11	
ERP Pachacútec (50/10)		46.08	8.96	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.36	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.06	3.93	
ERP La Victoria (50/19)		45.52	18.02	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.80	27.32	78,308
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,042		
(MMPC std)*		72		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	104.37	0.00		
ERM Edegel		44.76	30.59	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.47	0.61		
ERM Edegel 2		44.83	24.74	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		309		
(MMPC std)*		11		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.03	0.12		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre M.Salcedo		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN

Página 1 de 1