


<div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>				
Fecha: 15/11/2013      Hora: 06:00				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		93.58	47.14	287,670.75
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,706		
(MMPC std)*		272		
2. GASODUCTO TRONCAL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		47.04	15.23	
Cámara de Válvulas XV 10003		45.89	17.32	
Cámara de Válvulas XV 10008		44.70	20.95	
Trampa de Recepción		44.30	22.14	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.43	18.38	20,276
ERP Maquinarias (19/10)		18.38	8.79	
ERP Maquinarias (19/5)		18.38	3.81	
ERP El Agustino (50/10)		44.86	8.97	5,477
ERP Carretera Central (50/10)		44.86	8.64	
ERP Gambetta (50/10)		44.16	9.43	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.43	4.01	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.94	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.54	4.31	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.79	4.10	
ERP Surco (50/5)		46.01	4.01	
ERP Surco (50/10)		45.73	9.07	
ERP R. Prialé (50/10)		44.86	9.01	
ERP Pachacútec (50/10)		46.20	9.08	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.34	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.97	3.93	
ERP La Victoria (50/19)		45.58	18.04	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.76	27.26	78,123
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,850		
(MMPC std)*		65		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	102.34	0.00		
ERM Edegel		44.74	30.61	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.47	0.58		
ERM Edegel 2		44.80	24.80	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		195		
(MMPC std)*		7		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.00	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre J.López		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		
Página 1 de 1				

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN