


<div><div><div><div>Calidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERU</div></div></div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>				
Fecha: 18/11/2013 Hora: 06:00				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		100.03	46.89	227,780.38
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		6,178		
(MMPC std)*		218		
2. GASODUCTO TRONCAL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		46.82	15.41	
Cámara de Válvulas XV 10003		45.78	17.50	
Cámara de Válvulas XV 10008		44.91	21.19	
Trampa de Recepción		44.64	22.15	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.73	18.31	16,736.72
ERP Maquinarias (19/10)		18.31	9.14	
ERP Maquinarias (19/5)		18.31	3.81	
ERP El Agustino (50/10)		45.03	8.96	4,149.94
ERP Carretera Central (50/10)		44.93	8.65	
ERP Gambetta (50/10)		44.60	9.46	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.46	4.00	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.70	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.82	4.31	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.14	4.15	
ERP Surco (50/5)		45.98	4.13	
ERP Surco (50/10)		45.72	9.23	
ERP R. Prialé (50/10)		45.01	9.04	
ERP Pachacútec (50/10)		46.08	8.96	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.50	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.96	3.93	
ERP La Victoria (50/19)		45.58	17.98	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.10	27.30	77,999
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,891		
(MMPC std)*		67		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	102.34	1.60		
ERM Edegel		44.90	30.55	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.47	0.61		
ERM Edegel 2		44.97	24.77	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.03	0.12		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre E. Beretta		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN