


<div><div><div><div>Calidda</div><div>GAS NATURAL DEL PERU</div></div></div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>				
Fecha: 24/11/2013      Hora: 06:00				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		99.02	47.39	239,752.61
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,443		
(MMPC std)*		263		
2. GASODUCTO TRONCAL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		47.31	11.36	
Cámara de Válvulas XV 10003		46.34	16.49	
Cámara de Válvulas XV 10008		45.62	20.93	
Trampa de Recepción		45.51	22.31	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.51	18.45	16,370
ERP Maquinarias (19/10)		18.45	9.32	
ERP Maquinarias (19/5)		18.45	3.84	
ERP El Agustino (50/10)		45.70	9.17	3,668
ERP Carretera Central (50/10)		45.61	8.74	
ERP Gambetta (50/10)		45.41	9.45	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.45	3.90	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.22	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.62	4.43	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.32	4.09	
ERP Surco (50/5)		46.56	4.12	
ERP Surco (50/10)		46.29	9.38	
ERP R. Prialé (50/10)		45.67	9.17	
ERP Pachacútec (50/10)		46.64	8.95	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.21	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.17	3.93	
ERP La Victoria (50/19)		46.16	18.03	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.50	27.37	57,333
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,992		
(MMPC std)*		70		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	54.02	0.00		
ERM Edegel		45.59	30.62	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.53	0.67		
ERM Edegel 2		45.64	24.75	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		198		
(MMPC std)*		7		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.11	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre W. Torres		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
(\*) Calculado por OSINERGMIN

Página 1 de 1