


<div><div><div><div><div>Cálidda</div><div><small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small> <small>GAS NATURAL DEL PERÚ</small></div></div></div><div><div>Fecha: 22/11/2013</div><div>Hora: 06:00</div></div></div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div></div>				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		93.21	47.13	292,086.16
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,622		
(MMPC std)*		304		
2. GASODUCTO TRONCAL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		47.01	10.74	
Cámara de Válvulas XV 10003		45.78	16.07	
Cámara de Válvulas XV 10008		44.24	20.57	
Trampa de Recepción		44.01	22.15	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.01	18.42	18,973.52
ERP Maquinarias (19/10)		18.42	8.74	
ERP Maquinarias (19/5)		18.42	3.84	
ERP El Agustino (50/10)		44.46	9.00	4,688.03
ERP Carretera Central (50/10)		44.65	8.68	
ERP Gambetta (50/10)		43.91	9.47	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.47	4.01	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.90	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.15	4.27	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.74	4.14	
ERP Surco (50/5)		45.83	4.11	
ERP Surco (50/10)		45.54	9.01	
ERP R. Prialé (50/10)		44.51	9.04	
ERP Pachacútec (50/10)		46.10	8.95	
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.90	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.00	3.93	
ERP La Victoria (50/19)		45.38	18.02	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.72	27.28	70,292
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,912		
(MMPC std)*		68		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	55.70	-1.62		
ERM Edegel		44.27	30.61	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.55	0.64		
ERM Edegel 2		44.33	24.67	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		95		
(MMPC std)*		3		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.11	0.00		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre M.Salcedo		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		
Página 1 de 1				

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN