


<div><div><div>REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN</div><div>Fecha: 13/11/2013 Hora: 06:00</div></div></div>				
1. CITY GATE				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		91.44	47.38	291,972.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,555		
(MMPC std)*		267		
2. GASODUCTO TRONCAL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión (barg)	Temperatura °C	
Trampa de Lanzamiento		47.29	12.37	
Cámara de Válvulas XV 10003		46.14	17.05	
Cámara de Válvulas XV 10008		44.84	20.93	
Trampa de Recepción		44.40	22.13	
3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.52	18.37	21,366
ERP Maquinarias (19/10)		18.37	8.68	
ERP Maquinarias (19/5)		18.37	3.81	
ERP El Agustino (50/10)		45.05	9.03	5,294
ERP Carretera Central (50/10)		45.07	8.62	
ERP Gambetta (50/10)		44.33	9.37	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.37	3.99	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.17	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.63	4.36	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.68	4.10	
ERP Surco (50/5)		46.26	4.02	
ERP Surco (50/10)		45.98	9.02	
ERP R. Prialé (50/10)		45.08	9.05	
ERP Pachacútec (50/10)		46.46	9.11	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.54	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.03	3.93	
ERP La Victoria (50/19)		45.83	18.02	
[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.				
4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL				
LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.88	27.30	77,817
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,011		
(MMPC std)*		71		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	101.46	1.68		
ERM Edegel		44.91	30.63	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.47	0.61		
ERM Edegel 2		44.98	24.70	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		202		
(MMPC std)*		7		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	2.00	0.12		
5. EVENTOS OPERATIVOS				
<div></div> <div></div> <div></div>				
Nota: Los datos suministrados son operativos		Elaborado por:		
		Firma		
		Nombre E. Beretta		
F-OPE-007_V3		Fecha de Vigencia:15/08/2013		

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN

Página 1 de 1