

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **22/11/2014** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		74,38	44,49	143.299,88
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		9.053		
(MMPC std)*		320		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		44,45	21,19
Cámara de Válvulas XV 10003		43,08	20,55
Cámara de Válvulas XV 10008		41,27	22,24
Trampa de Recepción [1]		40,79	23,23

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		40,95	18,53	19.926
ERP Maquinarias (19/10)		18,53	8,48	
ERP Maquinarias (19/5)		18,53	3,76	
ERP El Agustino (50/10)		41,57	9,05	5.294
ERP Carretera Central (50/10)		41,91	8,47	
ERP Gambetta (50/10)		40,74	9,41	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,41	4,05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		44,31	2,99	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		41,01	4,08	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,48	4,36	
ERP Surco (50/5)		43,07	4,03	
ERP Surco (50/10)		42,79	8,86	
ERP R. Prialé (50/10)		41,62	9,15	
ERP Pachacútec (50/10)		43,38	9,09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		40,81	4,02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,05	3,95	
ERP La Victoria (50/19)		42,62	18,06	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		38,72	27,09	87.671
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2.092		
(MMPC std)*		74		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0,00	139,53		
ERM Edegel		41,36	29,71	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,47	0,64		
ERM Edegel 2		41,41	24,59	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,00	0,35		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre

D. Velasquez

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERMIN