

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **23/11/2014** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		84,77	45,10	138.311,97
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8.664			
(MMPC std)*	306			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		45,06	21,60
Cámara de Válvulas XV 10003		43,87	21,02
Cámara de Válvulas XV 10008		42,79	22,64
Trampa de Recepción [1]		42,40	23,87

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		42,51	18,58	18.840
ERP Maquinarias (19/10)		18,58	8,93	
ERP Maquinarias (19/5)		18,58	3,74	
ERP El Agustino (50/10)		42,98	9,08	4.233
ERP Carretera Central (50/10)		43,02	8,64	
ERP Gambetta (50/10)		42,39	9,41	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,41	4,04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		44,91	3,00	
ERP Fungal (ERM Corp. Cerámica 02)		42,60	4,14	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,93	4,41	
ERP Surco (50/5)		44,01	4,09	
ERP Surco (50/10)		43,75	9,12	
ERP R. Prialé (50/10)		42,97	9,20	
ERP Pachacútec (50/10)		44,16	9,09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		42,31	4,03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,08	3,95	
ERP La Victoria (50/19)		43,61	18,11	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		40,54	27,14	82.130
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2.057			
(MMPC std)*	73			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0,00	114,65		
ERM Edegel		42,84	29,66	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,44	0,58		
ERM Edegel 2		42,90	24,78	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	110			
(MMPC std)*	4			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,00	0,31		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **D. Velasquez**

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN