

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **16/11/2014**

Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		94,12	48,33	34.121,79
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8.254			
(MMPC std)*	292			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,32	21,81
Cámara de Válvulas XV 10003		47,24	20,98
Cámara de Válvulas XV 10008		46,41	22,71
Trampa de Recepción [1]		46,38	23,37

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46,27	18,60	20.250
ERP Maquinarias (19/10)		18,60	8,86	
ERP Maquinarias (19/5)		18,60	3,76	
ERP El Agustino (50/10)		46,46	9,10	5.067
ERP Carretera Central (50/10)		46,53	8,84	
ERP Gambetta (50/10)		46,34	9,44	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,44	4,05	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,19	3,02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46,43	4,17	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,86	4,40	
ERP Surco (50/5)		47,44	3,69	
ERP Surco (50/10)		47,17	9,05	
ERP R. Prialé (50/10)		46,43	9,18	
ERP Pachacútec (50/10)		47,53	9,10	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46,04	4,03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,10	3,93	
ERP La Victoria (50/19)		47,02	18,08	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45,35	27,20	58.406
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1.911			
(MMPC std)*	67			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0,00 50,70			
ERM Edegel		46,39	30,49	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0,50 0,58			
ERM Edegel 2		46,45	24,65	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	122			
(MMPC std)*	4			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0,31 0,35			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **J.López**

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN