

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **29/11/2014** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		86,07	48,16	118.415,28
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8.668			
(MMPC std)*	306			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,12	23,18
Cámara de Válvulas XV 10003		46,79	21,08
Cámara de Válvulas XV 10008		45,11	22,44
Trampa de Recepción [1]		44,80	23,48

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44,84	18,49	20.800
ERP Maquinarias (19/10)		18,49	8,57	
ERP Maquinarias (19/5)		18,49	4,38	
ERP El Agustino (50/10)		45,33	9,03	5.632
ERP Carretera Central (50/10)		45,62	8,56	
ERP Gambetta (50/10)		44,81	9,36	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,36	4,03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,00	3,02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44,96	4,22	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,57	4,33	
ERP Surco (50/5)		46,81	4,04	
ERP Surco (50/10)		46,52	8,95	
ERP R. Prialé (50/10)		45,37	9,16	
ERP Pachacútec (50/10)		47,11	9,09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44,82	4,02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,03	3,95	
ERP La Victoria (50/19)		46,33	17,98	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43,22	27,15	78.486
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2.007			
(MMPC std)*	71			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0,00 98,87			
ERM Edegel		45,15	29,72	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0,47 0,61			
ERM Edegel 2		45,21	24,63	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0,00 0,31			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre

M. Salcedo

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN