

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **25/11/2014** Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm ³ / h
City Gate		89,85	48,36	121.831,15
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)	8.694			
(MMPC std)*	307			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48,33	21,08
Cámara de Válvulas XV 10003		46,94	21,41
Cámara de Válvulas XV 10008		45,45	22,73
Trampa de Recepción [1]		45,24	23,50

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm ³ / h
ERP Maquinarias (50/19)		45,26	18,53	20.296
ERP Maquinarias (19/10)		18,53	8,54	
ERP Maquinarias (19/5)		18,53	3,76	
ERP El Agustino (50/10)		45,63	9,01	5.563
ERP Carretera Central (50/10)		45,86	8,58	
ERP Gambetta (50/10)		45,20	9,44	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9,44	4,04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48,20	3,03	
ERP Fungal (ERM Corp. Cerámica 02)		45,39	4,24	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8,54	4,32	
ERP Surco (50/5)		47,00	4,04	
ERP Surco (50/10)		46,72	8,90	
ERP R. Prialé (50/10)		45,64	9,15	
ERP Pachacútec (50/10)		47,26	9,09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45,13	4,03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9,01	3,95	
ERP La Victoria (50/19)		46,55	18,03	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm ³ / h
ERM Etevensa		43,67	27,15	78.410
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)	2.010			
(MMPC std)*	71			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0,00 97,72			
ERM Edegel		45,47	29,63	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0,47 0,55			
ERM Edegel 2		45,52	24,74	0,00
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)	176			
(MMPC std)*	6			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0,00 0,27			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **M. Salcedo**

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERMIN